

Про затвердження акту
прийому-передачі зовнішніх
мереж теплопостачання та
гарячого водопостачання

На виконання рішення Черкаської міської ради від 18.06.2026 № 97-12 «Про передачу зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання у власність Черкаської міської територіальної громади та на баланс КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.07.2026 №868 «Про утворення комісії для прийому-передачі зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання на баланс КПТМ «Черкаситеплокомуненерго», розглянувши акт прийому-передачі зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання на баланс КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради, відповідно до ст. 29 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Черкаської міської ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити акт прийому-передачі зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання на баланс комунальному підприємству теплових мереж «Черкаситеплокомуненерго» Черкаської міської ради (додається).
2. Контроль за виконанням рішення покласти на директора департаменту економіки та розвитку Мойсієнка В.М.

Міський голова

Анатолій БОНДАРЕНКО

ЗАТВЕРДЖЕНО

рішення виконавчого комітету
Черкаської міської ради
від _____ № _____

АКТ

**прийому-передачі зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого
водопостачання на баланс КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»
Черкаської міської ради**

___ _____ 2026 року

м. Черкаси

На виконання рішення Черкаської міської ради від 18.06.2026 № 97-12 «Про передачу зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання у власність Черкаської міської територіальної громади та на баланс КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» комісія, що утворена відповідно до рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 01.07.2026 №868 «Про утворення комісії для прийому-передачі зовнішніх мереж теплопостачання та гарячого водопостачання на баланс КПТМ «Черкаситеплокомуненерго» у складі:

Голова комісії

Чубіна А.С. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

Члени комісії:

Гордієнко Я.М. – заступник начальника управління – начальник відділу обліку комунального майна управління власністю департаменту економіки та розвитку Черкаської міської ради;

Джулай М.В. – головний інженер КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»;

Братко В.В. – головний бухгалтер КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»;

Кирнасовський І.О. – начальник виробничо-технічної служби КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»;

Дубина С.М. – начальник служби транспортування теплової енергії КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»;

Кудін С.М. – начальник дільниці № 9 КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»
Рудак І.М. – начальник дільниці №8 КПТМ «Черкаситеплокомуненерго»:

1. Загальні відомості

1.1. Теплова мережа від ТК-704 до ТК704-7-1 та від ТК-704-7-1 до житлового будинку по вул. Самійла Кішки, 189/1 в м. Черкаси загальною протяжністю 109 пог.м:

- труба сталева в двотрубному вимірі $T_1\varnothing 133$ – 100 пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_2\varnothing 133$ – 100 пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_1\varnothing 76$ – 9 пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_2\varnothing 76$ – 9 пог.м.

Прокладені канальним способом в мінераловатній ізоляції (лотки залізобетонні, КЛ90-45, КЛ60-45).

Фізичний стан об'єкта – незадовільний, наявний високий фізичний знос трубопроводів.

Найбільш ефективним функціональним використанням теплової мережі є первісне та існуюче.

1.2. Теплова мережа від ТК-28-4-A10 (ТК-11) до житлового будинку по вул. Сергія Амброса, 98 в м. Черкаси загальною протяжністю 24 пог.м:

- труба сталева в двотрубному вимірі $T_1\varnothing 57$ – 24 пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_2\varnothing 57$ – 24 пог.м.

Прокладені канальним способом в мінераловатній ізоляції (лотки залізобетонні, КЛ60-45).

Фізичний стан об'єкта – незадовільний, наявний високий фізичний знос трубопроводів.

Найбільш ефективним функціональним використанням теплової мережі є первісне та існуюче.

1.3. Теплова мережа від т.А (ввід в житловий будинок по вул. Кобзарській, 14) до т.В (вихід з житлового будинку по вул. Солом'янській, 76) в м. Черкаси загальною протяжністю 60 пог.м:

- труба сталева в двотрубному вимірі $T_1\varnothing 159$ – 60 пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_2\varnothing 159$ – 60 пог.м.

Прокладені канальним способом в мінераловатній ізоляції (лотки залізобетонні, КЛ90-45).

Фізичний стан об'єкта – незадовільний, наявний високий фізичний знос трубопроводів.

Найбільш ефективним функціональним використанням теплової мережі є первісне та існуюче.

1.4. Теплова мережа від ТК-39 до житлового будинку по вул. Надпільна, 349 в м. Черкаси загальною протяжністю 21 пог.м:

- труба сталева в двотрубному вимірі $T_1\varnothing 57 - 21$ пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_2\varnothing 57 - 21$ пог.м;

Прокладені канальним способом в мінераловатній ізоляції (лотки залізобетонні, КЛ60-45).

Фізичний стан об'єкта – незадовільний, наявний високий фізичний знос трубопроводів.

Найбільш ефективним функціональним використанням теплової мережі є первісне та існуюче.

1.5. Теплова мережа від ТК-39 до житлового будинку по вул. Надпільна, 351 в м. Черкаси загальною протяжністю 21 пог.м:

- труба сталева в двотрубному вимірі $T_1\varnothing 57 - 21$ пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_2\varnothing 57 - 21$ пог.м.

Прокладені канальним способом в мінераловатній ізоляції (лотки залізобетонні, КЛ60-45).

Фізичний стан об'єкта – незадовільний, наявний високий фізичний знос трубопроводів.

Найбільш ефективним функціональним використанням теплової мережі є первісне та існуюче.

1.6. Теплова мережа від ТК-7В4-1 до житлового будинку по бул. Шевченка, 289 в м. Черкаси загальною протяжністю 39 пог.м:

- труба сталева в двотрубному вимірі $T_1\varnothing 76 - 39$ пог.м;
- труба сталева в двотрубному вимірі $T_2\varnothing 76 - 39$ пог.м.

Прокладені канальним способом в мінераловатній ізоляції (лотки залізобетонні, КЛ60-45).

Фізичний стан об'єкта – незадовільний, наявний високий фізичний знос трубопроводів.

Найбільш ефективним функціональним використанням теплової мережі є первісне та існуюче.

2. Вартість мереж.

№ з\п	Найменування	Вартість, грн без ПДВ
1	Теплова мережа від ТК-704 до ТК704-7-1 та від ТК-704-7-1 до житлового будинку по вул. Самійла Кішки, 189/1 в м. Черкаси	210 000,00
2	Теплова мережа від ТК-28-4-A10 (ТК-11) до житлового будинку по вул. Сергія Амброса, 98 в м. Черкаси	33 170,00
3	Теплова мережа від т.А (ввід в житловий будинок по вул. Кобзарській, 14) до т.В (вихід з житлового будинку по вул. Солом'янській, 76) в м. Черкаси	126 460,00
4	Теплова мережа від ТК-39 до житлового будинку по вул. Надпільна, 349 в м. Черкаси	29 020,00
5	Теплова мережа від ТК-39 до житлового будинку по вул. Надпільна, 351 в м. Черкаси	29 020,00
6	Теплова мережа від ТК-7В4-1 до житлового будинку по бул. Шевченка, 289 в м. Черкаси	56 600,00
ВСЬОГО		484 270,00

Загальна балансова вартість мереж становить 484 270,00 (чотириста вісімдесят чотири тисячі двісті сімдесят) гривень 00 копійок без ПДВ.

Відображене в акті прийнято:

Голова комісії:

Анастасія ЧУБІНА

Члени комісії:

Ярослав ГОРДІЄНКО

Микола ДЖУЛАЙ

Валентина БРАТКО

Ілля КИРНАСОВСЬКИЙ

Сергій ДУБИНА

Сергій КУДІН

Іван РУДАК